

Nr uzg. 2135 / 2018  
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
 Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa  
 PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI  
 Nr 1-Nr 15 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 30.10.2018

SPRAWDZIŁ  
**STARSZY SPECJALISTA**  
*Aneta Wojcik*

KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU PRZYŁĄCZY  
 WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
*Bożena Paczkowska*

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRZYŁĄCZY  
 WODOCIĄGOWYCH / KANALIZACYJNYCH  
 NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z UZGODNIONYM PROJEKTEM  
 DO DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW  
 W PIONIE ROZWOJU MPWiK S.A. w m. st. WARSZAWA  
 UL. BRUKSELSKA 21. 03-973 WARSZAWA  
 W CELU ZAWARCIA UMOWY O PEŁNIENIE  
 NADZORU NAD BUDOWĄ

**Wodomierz dostarcza i montuje**  
 MPWiK w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

PROJEKT NINIEJSZY NAWIĄZANO  
 DO PROJEKTU UZGODNIONEGO PRZEZ  
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA  
 w dniu 31.10.17 Nr ref. 272/K/17

PROJEKT NINIEJSZY NAWIĄZANO  
 DO PROJEKTU UZGODNIONEGO PRZEZ  
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA  
 w dniu 21.12.17 Nr ref. 318/K/17

Przyłączenie wodociągowe może być  
 wykonane po przekazaniu  
 przewodu ulicznego do eksploatacji  
 MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Przyłącze kanalizacyjne może być  
 wykonane po przekazaniu  
 kanału ulicznego do eksploatacji  
 MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Po wybudowaniu nowego przyłącza  
 wodociągowego istniejące połączenie  
 wody należy odciąć i zdemontować  
 pod nadzorem technicznym  
 Inspektora MPWiK S.A.

W przypadku zainstalowania aparatów sanitarnych  
 w piwnicy, należy pomieszczenia zabezpieczyć przed  
 zalaniem spiętrzonymi ściekami w kanale montując  
 zawory burzowe.

Budowę przewodów kanalizacyjnych  
 podziemnych należy rozpocząć od  
 kanału ulicznego po uprzednim spraw-  
 dzeniu rzędných.

Połączenie kotłownicze wykonać na śruby  
 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Jeżeli w trakcie budowy przyłącza wodociągowego lub  
 kanalizacyjnego zajdzie konieczność wprowadzenia  
 zmian nie wynikających z kolizji z istniejącym  
 uzbrojeniem lub innymi przeszkodami podziemnymi,  
 należy złożyć do uzgodnienia w Spółce projekt zamienny.

**Uzgodnienie ważne 3 lata**

Za rozwiązanie techniczne instalacji wod-kan.  
 na terenie obiektu odpowiada projektant.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA  
 nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności  
 terenu, przez i tory przebiega połączenie wodocią-  
 gowe i przykanalik ujęte w niniejszym projekcie.

DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD. KAN.  
 NA TERENIE NIE PRZECIĄGADA SIĘ OBJĘTA  
 NINIEJSZYM PROJEKTEM MOŻE BYĆ  
 REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY  
 ZATWIERDZONY PROJEKT