
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VTS
VS-30-R-PHC
N: 2386 m3/h
W: 2230 m3/h
2260
3330
3000
0.00=PPP=8,98 n.p.w.
+8,79
-0.10
+1,10
-0.32
-1.60
-1.85
-1.89
10x15,75x30
2610
-3,15
-3.38
-3.63
3670
-1.10
+4.35
O2
7060
2400
GRYFIT
GRYFIT
CX-4+1WKKP+EI24/48V
DC+FD 230V AC
160
210 m³/h
GRYFIT
GRYFIT
CX-4+1WKKP+EI24/48V
DC+FD 230V AC
160
260 m³/h
GRYFIT
GRYFIT
CX-4+1WKKP+EI24/48V
DC+FD 230V AC
500
3500 m³/h
GRYFIT
GRYFIT
CX-4+1WKKP+EI24/48V
DC+FD 230V AC
500
3500 m³/h
GRYFIT
GRYFIT
LX-4+KP+1WKKP+EI24/48V
DC+FD 230V AC
800 x 300
3710 m³/h
VTS
VS-40-L-PHC
N: 3760 m3/h
W: 3710 m3/h
GRYFIT
GRYFIT
LX-4+KP+1WKKP+EI24/48V
DC+FD 230V AC
800 x 300
3760 m³/h
4.05 m/s
ø500
ø160
440
1028
300
800
2420
2170
580
-0,25
3,17
P6
TEREN-POZIOM
ISTNIEJĄCY
7,50

LEGENDA:

🟥 - kanał wywiewny
🟦 - kanał nawiewny
🟩 - kanał wyrzutowy
🟪 - kanał czerpny
🟩 - kanał wywiewny wc i pomieszczeń brudnych

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM
PRZY XXIII LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

lokalizacja:	dz. o nr ewid. 343, obręb 3-07-13 ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa		
inwestor:	Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe Wydział Zamówień Publicznych ul. Grochowska 274 . 03-841 Warszawa		
branża:	Sanitarna	faza projektu:	Projekt Wykonawczy
	Pracownia Architektoniczna Czwartywymiar s.c. www.czwartywymiar.eu 4w.archiwum@gmail.com ul. Korkowa 35 lok. 114, 04-502 Warszawa		
autorzy:	mgr inż. nr upr bud	Wojciech Nowak SLK/3774/PWOŚ/11	
współpraca:			
sprawdzający:	mgr inż. nr upr	Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOŚ/05	
nazwa:	WENTYLACJA MECHANICZNA PRZEKRÓJ		
skala: 1:50	data: PAZDZIERNIK 2011	numer: S4	
		kod projektu: 11_090	

RYSUNEK I TREŚĆ W NIM ZAWARTA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ RYSUNKU NALEŻĄ DO FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C.
RYSUNEK LUB JEGO FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY ANI POWIELANY