



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 33 80 826, faks (022) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 21.02.2012 r.

Nr spr. UD-VI-ZP/8/12

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

dot.: odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**wykonanie przebudowy instalacji komputerowej oraz instalacji elektrycznej
dedykowanej w Gimnazjum nr 26 przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie**
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących ww. postępowania Wydział Zamówień Publicznych przedstawia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Co Zamawiający rozumie przez określenie „adaptacja pomieszczenia na I piętrze na serwerownię”? Czy w skład tych robót wchodzi również np. wymiana drzwi, wyłożenie wykładziny, wymiana/usunięcie okien, montaż krat, usunięcie grzejników, montaż klimatyzacji, prace tynkarsko-malarskie itp.?

Odp.: Adaptacja pomieszczenia będzie polegała na montażu przeniesionych urządzeń i podłączeniu instalacji. Należy również przewidzieć wyłożenie pomieszczenia wykładziną antystatyczną oraz montaż klimatyzacji.

2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „rozbudowy systemu monitoringu”? Czy system monitoringu w Gimnazjum przy ul. Fundamentowej będzie składał się z więcej niż 8 kamer (przenoszonych z ul. Umińskiego)? Czy Wykonawcy powinni przewidzieć zakup dodatkowych kamer? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i modelu wymaganych kamer.

Odp.: Przez rozbudowę systemu monitoringu Zamawiający rozumie dołączenie przeniesionych 8 kamer do istniejącego systemu w budynku przy ul. Fundamentowej i połączenie z istniejącym rejestratorem w pomieszczeniu na parterze. Nie przewiduje się w niniejszym postępowaniu zakupu dodatkowych kamer.

3. Czy Zamawiający może udostępnić poglądowe plany pięter budynku Gimnazjum przy ul. Fundamentowej?

Odp.: Poglądowe plany są dostępne na stronie Zamawiającego <http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1053>

4. Czy Zamawiający może udostępnić przekrój istniejącego głównego kabla przyłączeniowego energetycznego do budynku Gimnazjum przy ul. Fundamentowej?

Odp.: Budynek szkoły od ZK do rozdzielni głównej budynku zasilany jest kablem YKY 4 x 70 mm².

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert z dnia 01.03.2012 r. na dzień **02.03.2012 r. do godz. 10.00**. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **02.03.2012 r. o godz. 12.00**.

REFERAT INWESTYCJI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
Bronisław Trętkiewicz
-3660-

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Jan Kucharski
-3257-