

Un = 400V, 50Hz
Pi = Ps = 0,56kW
Ochrona od porażeń:
samoczynne wyłączenie zasilania

Uwaga:
Całość instalacji układać w rurze instalacyjnej PCV DVK 110

LEGENDA

- *słup oświetleniowy h=8 m oprawa typu BGP303D4 na wysięgniku 1,5m pod kątem 5°*
- *uziom szpilkowy* R<10Ω
- *kabel YKY 5x16 mm/2 w rurze ochronnej DVK 110*
- *istniejący słup oświetleniowy*

jednostka projektowa: ELPro tel. (22) 619 96 69, fax: (22) 670 24 54 ul. Ząbkowska 38a lok.17, 03-733 Warszawa				inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy ul.Grochowska 248 Warszawa
zadanie: ul.Rusznikarska - wymiana oświetlenia				
temat: Schemat zasilania słupów oświetleniowych				
				data: grudzień 2012
projektował:	tech. Dariusz Jaroń	Wa-861/94		branża: Elektryczna; nr rysunku: E-2
sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Stodolski	St-222/79		
				stadium: PW; skala: -