

Skala:	Nr projektu	Nr rysunku	Nr arkusza:
1 : 10	11-13	01	01

Tytuł rysunku: **Schemat strukturalny zasilania linii kablowej oświetlenia ulicy Łysogórskiej.**

Faza opracowania: **Data:** **12.2011**

Opracowujący: **mgr inż Tomasz Krukowicz**

Sprawdzający: **inż Czesław Witek**
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 2512/Lb/74

Projektant: **mgr inż. Janusz Kaznowski**
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr 1773/Lb/92

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.: **Podpis:**

Nazwa opracowania: **Instalacja zasilająco - odbiorcza oświetlenia elektrycznego ul. Łysogórskiej w Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy**

tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50


ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa

tel: 22 338 00 00

1. Latarnie uliczne należy wykonać z użyciem słupów SS0 60/80/4p ustawionych na prefabrykowanych fundamentach FB-120.
- 2 Do oświetlenia ulicy należy użyć opraw oświetleniowych SGS 452-FG, 70W, mocowanych na słupach.
3. Linię zasilania oświetlenia wykonać z użyciem kabla YKYżo 5x25mm-0,6/1kV, w osłonie otaczającej.

UWAGI

Samoczynny wyłącznik w układzie TN-C-S	ZH 05 400 / 230V / 50 Hz
S-C-NL	400 / 230V / 50 Hz
S-C-NL	400 / 230V / 50 Hz



UWAGI

1. Latarnie uliczne należy wykonać z użyciem słupów SS0 60/80/4p ustawionych na prefabrykowanych fundamentach FB-120.
- 2 Do oświetlenia ulicy należy użyć opraw oświetleniowych SGS 452-FG, 70W, mocowanych na słupach.
3. Linię zasilania oświetlenia wykonać z użyciem kabla YKYżo 5x25mm-0,6/1kV, w osłonie otaczającej.

400 / 230V 50 Hz	Układ sledowy, TN-C-S
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S	

Inwestor/Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa tel: 22 338 00 00			
Wykonawca: RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O. ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50			
Nazwa opracowania: Instalacja zasilająco - odbiorcza oświetlenia elektrycznego ul. Łysogórskiej w Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy			
Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:	Podpis:		
Projektant: mgr inż. Janusz Kaznowski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr 1773/Lb/92			
Sprawdzający: inż Czesław Witek upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 2512/Lb/74			
Opracowujący: mgr inż Tomasz Krukowicz			
Faza opracowania:	Data:		
Projekt Budowlany	12.2011		
Tytuł rysunku: Schemat strukturalny zasilania linii kablowej oświetlenia ulicy Łysogórskiej.			
Skala:	Nr projektu	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1 : 10	11-13	01	01
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.			

