

Nr uzg. 230/4/12 r. ....  
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
 W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
 Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa  
 PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI  
 Nr 1-Nr 11 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 03.12.12 r.

SPRAWDZIK

KIEROWNIK

Z-CADENKATORA  
 BIURA TECHNICZNEGO

Aleksy Włoch

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK DZIAŁU

*Z. Orlik*  
 Zofia Orlik

KI

*Bogdan Korszak*  
 Bogdan Korszak

*L. Korszak*

1) Przed rozpoczęciem budowy przewodu wodociągowego należy dokonać:  
 „Oświadczenie o ustanowieniu użytkownika”  
 spisane w formie aktu notarialnego na rzecz  
 MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  
 WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
 w m.st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
 przez właścicieli działek nr ewid.:

*dz. Eo. nr. 14*

*obm. 3-04-16*

2) Dostawa wody będzie możliwa  
 po przekazaniu do eksploatacji  
 MPWiK S.A. projektowanego przewodu  
 ujętego w niniejszym opracowaniu  
*na warunkach zatwierdzonej*  
*umowy eksploatacyjnej.*

8) Połączenia kolnierkowe wykonać na śruby  
 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

3) Przed przystąpieniem do budowy należy  
 sprawdzić w terenie rzędną(e)  
 istniejącego(ych) przewodu(ów)  
 wodociągowego(ych) w miejscu(ach)  
 włączenia budowanego(ych) przewodu(ów)  
 i w zależności od tego ewentualnie  
 skorygować spadki oraz usytuowanie uzbrojenia.

9) **Przed przekazaniem przewodu (ów)  
 wodociągowego (ych) do eksploatacji  
 należy doprowadzić teren  
 do projektowanej niweleży.**

4) Uzgodnienie dotyczy tylko przewodu(ów)  
 wodociągowego(ych) ulicznego(ych),  
 osiedlowego(ych) bez przyłączy  
 do budynków i placu budowy.

10)

**Budowę przewodu wodociągowego,  
 należy prowadzić pod nadzorem technicznym  
 MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  
 WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
 w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
 na zlecenie inwestora**

5) Nowo wybudowane urządzenia  
 wodociągowe i/lub kanalizacyjne,  
 po ich włączeniu do urządzeń MPWiK S.A.  
 mogą służyć do przyłączenia innych odbiorców.

11)

Uzgodnienie ważne 3 lata

6) **Przed przystąpieniem do budowy należy  
 na stałe przestawić ogrodzenie (a)  
 na projektowaną linię rozgraniczającą ulicy.**

7) **Przewód wodociągowy należy  
 układać na podsypce piaskowej  
 grubości 20 cm.**