

| Zarząd Dróg Miejskich | | Tabela obliczeń przekrojów kabli i zabezpieczeń. (PN IEC 60364-4-43 warunek 1: $I_B \leq I_n \leq I_{z \text{ koryg.}}$, warunek 2: $I_2 \leq 1,45I_{z \text{ koryg.}}$) | | | | | | | | | | | | | | | Strona: 17 | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------|------------|-----------|---------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------------|-----------|-------------|---------------------------|--|----------------------|-----------|
| 00-801 Warszawa ul:Chmielna 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | Tabela nr:1 | | |
| Lp: | Nazwa zasilacza (początek kabla) | Nazwa odbioru (koniec kabla) | Napięcie obwodu [V] | Dane obliczeniowe obwodu | | | | | Zabezpieczenie | | I_2 [A] | Kable: | | | | | $1,45 \times I_{z \text{ koryg.}}$ [A] | Spełnia PN IEC 60364 | |
| | | | | P_{inst} [kW] | k_j | P_B [kW] | I_B [A] | $\cos\varphi$ | Typ | Zakres I_n [A] | | Typ | Przekr mm^2 | I_z [A] | K_{koryg} | $I_{z \text{ koryg}}$ [A] | | Warunek 1 | Warunek 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ST - 9842 | ZKL-SO | 400/230 | 6,38 | 1,0 | 6,38 | 10,4 | 0,96 | WT1-gG | 50 | 80,0 | YAKY | 4x120 | 242 | 1,05 | 254,1 | 368,3 | TAK | TAK |
| 2. | ZKL-SO | Obwód nr:1 - słup nr:126934 | 230 | 3,48 | 1,0 | 3,48 | 15,8 | 0,96 | S311C | 32 | 36,3 | YKYżo | 5x25 | 145 | 0,89 | 129,0 | 187,1 | TAK | TAK |
| 3. | ZKL-SO | Obwód nr:2 - słup nr:17676 | 230 | 1,53 | 1,0 | 153 | 6,9 | 0,96 | S311C | 25 | 36,3 | YKYżo | 5x25 | 145 | 0,89 | 129,0 | 187,1 | TAK | TAK |
| 4. | ZKL-SO | Obwód nr:3 - słup nr:17676 | 230 | 0,97 | 1,0 | 0,97 | 4,4 | 0,96 | S311C | 25 | 36,3 | YKYżo | 5x25 | 145 | 0,89 | 129,0 | 187,1 | TAK | TAK |
| 5. | ZKL-SO | Obwód nr:4 - słup nr:03 | 230 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | 0,96 | S311C | 25 | 36,3 | YKYżo | 5x25 | 145 | 0,89 | 129,0 | 187,1 | TAK | TAK |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UWAGI: 1. I_z wg. tabeli52-C3,kol 7 PN-IEC 60364-5-523:2001.

1. Dla pozycji nr:1 przyjęto: $k_t = k_{\text{koryg}} = 1,05$ (warunki polskie),

2. Dla pozycji nr:2 - 5 przyjęto: $k_g = 0,85$, $k_t = 1,05$, $k_{\text{koryg}} = 0,89$.