


- UWAGI
1. Na dachu przewiduje się zwody poziome niskie – St/ZnØ8
 2. Przewody odprowadzające należy połączyć z uzimem fundamentowym wykonanym bednarką stalową 30x4.
 3. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024 i PN-86/E-05003/01
 4. Do instalacji odgromowej należy przyłączyć metalowe elementy konstrukcji zainstalowane na dachu.
 5. Do czujnika deszczu należy z pomieszczenia hydroforni położonego na -1 doprowadzić YKY 3x1,5mm2 (obwód s_01)
 6. Do czujnika wiatru należy z pomieszczenia maszynowni położonego na -1 doprowadzić YStYekw 4x0,75mm2 (obwód s_02)

- Oznaczenia
- ① — zwód poziomy instalacji odgromowej, pręt St/ZnØ8
 - ② — przewód odprowadzający, pręt St/ZnØ8
 - ③ — maszt odgromowy
 - ④ — fajka - rura Ø40 ze stali nierdzewnej

ZASILANIE RWE STOEN SYSTEM SIECI: TN-C 3PEN, 50Hz, 230/400V
INSTALACJE WEWNĘTRZNE SYSTEM SIECI: TN-S 3NPE, 50Hz, 230/400V
DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



± 0,00=6,41 m n.p. "0" W.

Czuba Łatoszek Sp. z o.o.
01-755 Warszawa, ul. Krasńskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
architek@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA		
PROJEKT DWÓCH PAWILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ. PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLIŃSKIEGO		
Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy, ul. Szaserów Nr ew. działek: 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/29, obręb 3-04-07		
INWESTOR		
M. St. Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe Warszawa ul. Grochowska 274		
FAZA OPRACOWANIA		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Mariusz Krupczyński	Upr. nr Wa-442/94	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Janusz Wózek	Upr. nr Wa-488/91	
TYTUŁ RYSUNKU		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		
DATA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU	
MAJ 2014		1:100
NR RYSUNKU		
14.01.E.PB.04		
Prawa autorskie: Działając na podstawie prawa własności Czuba Łatoszek Sp. z o.o. Wykazano na mocy bezwzględnej anki wyłączenia w zakresie ich w całości. Bez zgody Czuba Łatoszek Sp. z o.o. (Dz. U. nr 24 poz. 85 z dn. 04.02.1994.)		