

Oznaczenia:

- A – oprawa tubka śr. 5,5 cm, 1x18W IP–20
- B – oprawa typu downilight, 1x26W, IP–44
- C – oprawa świetlówkowa 1x58W, IP–20
- D – oprawa świetlówkowa 1x58W, IP–44
- E – oprawa nastropowa downlight typu Bari DLN 230, 1x26W, IP–20
- EXIT – oprawa awaryjna, kierunkowa, świetlówkowa 1x9W z modułem 1h
- Aw – oprawa awaryjna, ewakuacyjna, świetlówkowa 1x9W z modułem 1h
- – łączniki instalacyjne, 10A, 230V, IP–20
- – łączniki instalacyjne, 10A, 230V, IP–44
- RG – rozdzielnica główna
- TL – tablica licznikowa
- TP... – tablica piętrowa

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–C–S 0,4kV

RUSZCZAK s.c.
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81
Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

Obiekt:	MODERNIZACJA PODDASZA W PRZEDSZKOLU Nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie		
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ PODDASZE		
Projektowa³:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84		
Opracowa³:	mgr inż. Paweł Czarnecki		
Sprawdzi³:	mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86		
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
03.2015	P.B.W.	1:100	E-13/15-08