

Diagram łączników S3, S4

ŁK-15/1.834	R	O	A
	45	0	45
1 - 2	X		
3 - 4			X

Ręczne
Wyłączone
Automatyczne

⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych w RWC

MK - manometr kontaktowy instalacji c.w.

UWAGA: Styki obwodów głównych wyłączników F3 i F4, połączyć szeregowo (wg rys. 7) !

ekoprojekt

EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel. [22] 886-44-39, faks [22] 846-87-43; biuro@ekoprojekt.com

OBIEKT

LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
UL. GROCHOWSKA 346/348, WARSZAWA
DZ. NR EW. 19, OBRĘB 3-02-05

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO

	NR UPRAWN.	PODPIS	STADIUM:	PBW
PROJEKTOWAŁ TECHN. ANDRZEJ MOCHOCKI	St-37/82		BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
SPRAWDZIŁ INŻ. MAREK PIASECKI	St-24/75		NUMER RYSUNKU	5

SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI C.W., Z NAPRZEMIENNĄ PRACĄ POMP

SKALA

DATA 05.2014