

11. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. zwraca uwagę, że granicę własności i eksploatacji urządzeń energetycznych stanowią będąc dolne (od strony Klienta) zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych na wyjściu wewnętrznej linii zasilającej w stacji transformatorowej - wewnętrzna linia zasilająca nie jest ani własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ani nie znajduje się w jego eksploatacji. W tym miejscu odbywa się więc dostawa i odbiór energii elektrycznej i RWE Stoen Operator Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikające z awarii na wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia bądź tablicy podziałowej lub rozdzielnic niskiego napięcia obiektu, które, jak już zaznaczono nie są ani jego własnością, ani nie znajdują się w jego eksploatacji. Zgodnie z tym Klient powinien dostarczyć do RWE Stoen Operator Sp. z o.o., przed lub w momencie podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucji, zgodę na dopuszczenie upoważnionych przedstawicieli RWE Stoen Operator Sp. z o.o., na każde ich życzenie, do zabezpieczeń i urządzeń usytuowanych przed układem pomiarowym oraz do samego układu pomiarowego wraz z jednoczesnym oświadczeniem, że nie będzie wnosił w stosunku do RWE Stoen Operator Sp. z o.o. żadnych roszczeń z tytułu awarii wewnętrznej linii zasilającej bądź tablicy podziałowej budynku. Wyrażenie zgody na zasilanie Klienta wewnętrzną linią zasilającą niskiego napięcia, wspólną z innym Klientem lub Klientami, bądź nie będącą jego własnością, jest uwarunkowane tym pismem. Otrzymanie takiego pisma stanowi warunek podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucji.
12. Jeżeli warunki przyłączenia (bądź umowa o przyłączenie instalacji elektrycznej Klienta do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.), na podstawie których dokonano niniejszego uzgodnienia instalacji elektrycznych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. zostaną zmienione w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznych aneksem do nich, aneksem do umowy lub innym dokumentem (pismem) RWE Stoen Operator Sp. z o.o. uzgodnienie traci swoją ważność i należy dokonać ponownego, przedstawiając komplet dokumentów. Niezależnie od powyższego komplet dokumentów RWE Stoen Operator Sp. z o.o., dotyczących obiektu objętego warunkami przyłączenia, należy okazać Kontroli Systemów Pomiarowych RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w momencie dokonywania zgłoszenia układów pomiarowych do sprawdzenia.
13. Pomiarowe przekładniki prądowe nn należy odebrać w Kontroli Systemów Pomiarowych RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, na podstawie udzielonego imiennie upoważnienia Klienta (Strony umowy o świadczenie usług dystrybucji) w momencie występowania ze „Zgłoszeniem układów pomiarowych do sprawdzenia”. Rozdzielnicę/e pomiarową/e (główne tory prądowe) należy przygotować odpowiednio do montażu tych przekładników (danego/ych typu przekładników). Odebrane pomiarowe przekładniki prądowe nn pozostają na majątku RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (oddanym, podobnie jak licznik/i rozliczeniowy/e, pod opiekę i odpowiedzialność Klientowi).
14. Uzgodnienie niniejsze anuluje uzgodnienie instalacji elektrycznych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. i rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej nr SK-PI/908/08 z dn. 2008-12-31.
15. Uzgodnienie ważne do dnia 2010-10-20.

Jeden z oryginałów uzgodnienia (np. niniejszy egzemplarz) należy złożyć w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. wraz z wnioskiem o sprawdzenie wykonanych instalacji elektrycznych w celu przyłączenia.

STARSZY SPECJALISTA  
TECHNICZNY

Krzysztof J. Środa