

SEKCJA 1
Pobl= 330,6kWx0.7=260,0kW
Moc przyłączowa Pp=260,0kW
Ppom= 186,0kW

SEKCJA 2
Moc zainstalowana Pi= 93,0kW
Ps=93,0x0,4=40kW
Moc przyłączowa Pp=40kW

Załącznik do uzgodnienia nr NK-PK/U/067/10 z dn. 2010-02-03

STARSZY SPECJALISTA TECHNICZNY
Krzysztof J. Środa

UWAGA
QG1 QG2 WŁĄCZNIK STOSOWAĆ Z WIDOCZNĄ PRZERWĄ
- NA ZASILACZU LOKALNYM UKŁ. POM. PÓŁPOŚREDNI ZE WZGLĘDU NA PLANOWANE ZWIĘKSZENIE MOCY.

ROZDZIELNICA RGNN UKLADPOMIAROWY

SYSTEM SIECIOWY TN-C

PP-U BISPROL Sp. z o.o.
04-026 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51
tel. 0-22 810-84-89 www.bisprol.pl

Obiekt:	Budynek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja:	03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 w Dzielnicy Praga Południe
Inwestor:	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Pd.
Stadium: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych	Branża: INSTAL. ELEKTRYCZNE

Projektował:	Nr uprawnień	Data	Podpis
Wiesław Mróz	St-530/83	11.2009	
Opracował:	Nr uprawnień	Data	Podpis
Sprawdził:	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Mirosław Komorowski	Cie-48/86	11.2009	

Nazwa rysunku: SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA TABLICA

Skala: 0

Nr rys.: