

UWAGI:

1. W MIEJSCACH PRZEJŚC PRZEWODY PROWADZIC NA WYS. MIN. 1,9 m LICZĄC OD POSADZKI DO SPODU IZOLACJI.
2. W NAJWYŻSZYCH P–TACH MONTOWAC ODPOWIETRZENIA A W NAJNIŻSZYCH ODWODNIENIA.
3. ODWODNIENIA SPROWADZIC NA LEJKI W RURZE SPUSTOWEJ I DO STUDZIENKI SCHŁADZAJĄCEJ.
4. ODWODNIENIE WĘZŁA – GRAWITACYJNE, ISTNIEJĄCE.
5. SPECYFIKACJA W OPISIE TECHNICZNYM.

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- WODA SIECIOWA
- WODA INSTALACYJNA
- WODA ZIMNA, CIEPŁA, CYRKUL. CW.
- RURA WZBIORCZA
- ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE
- PRZEWODY IMPULSOWE

PRECYZJA
ul. REMBIELIŃSKA 20/166
TEL. 512-361-811
FAX. 22-302-84-50
03-352 WARSZAWA

Obiekt	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XCIX ul. FUNDAMENTOWA 38/42 WARSZAWA
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat	MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO
Treść rysunku	SCHEMAT WĘZŁA

Skala	Sprawdził	Uprawnienia		Nr rysunku
---	mgr inż. Małgorzata Olesińska	St-09/89		3
Data 05.2015	Opracował mgr inż. Krystyna Chudziej	Wa-856/94		