


Oznaczenia:

- gniazdko wyszczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), podwójne, 16A, 230V, IP–20
- gniazdko wyszczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), podwójne, 16A, 230V, IP–44
- gniazdko wyszczkowe z bolcem ochronnym (1L+N+PE), pojedyncze, 16A, 230V, IP–44
- lokalna szyna wyrównowacza
- uzziemienie
- gniazdko telewizyjne
- gniazdko internetowe, p/i RJ–45
- domofon, unifon
- detektor dymowy pożaruzaru
- ręczny ostrzegacz pożaru
- siłownik otwierania klapy oddymiającej
- złącze kablowe
- płaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4
- rura ochronna AROT8/75
- drut stalowy ocynkowany FeZn8
- antenka instal. piorunochronnej h=0,5m
- rozdzielnica główna
- tablica licznikowa
- tablica piętrowa

		RUSZCZAK s.c.		FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-886 Warszawa ul. Orzowska 8m.81	
Biuro:		04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112 tel./fax (22) 870-53-32, tel. kom. 602288890, e-mail: ruszczaksc@wp.pl			
Objekt:		PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 46 PRZY UL. JORDANOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE			
Nazwa rysunku:		PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ PIWNICA			
Projektowa³:		inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84			
Opracowa³:		mgr inż. Joanna Jaswiłko			
Sprawdzi³:		mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86			
Data:		Stadium:		Skala:	
05.2015		P.B.		1:100	
				Nr rysunku:	
				E-17/15-03	
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV					

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–C–S 0,4kV