



- Oznaczenia:
- oprawa tubka str. 5,5 cm, 1x18W IP—20
  - oprawa typu downlight, 1x26W, IP—44
  - oprawa świetłkowa 1x58W, IP—20
  - oprawa świetłkowa 1x58W, IP—44
  - oprawa nastrokowa downlight typu Boni DLN 230, 1x26W, IP—20
  - oprawa świetłkowa 1x18W, IP—65 (certyfikat CNBOP)
  - oprawa awaryjna, kierunkowa, świetłkowa 1x9W z modułem 1h
  - oprawa awaryjna, ewakuacyjna, świetłkowa 1x9W z modułem 1h
  - łączniki instalacyjne, 10A, 230V, IP—20
  - łączniki instalacyjne, 10A, 230V, IP—44
  - rozdzielnica główna
  - tablica licznikowa
  - tablica piętrowa

 <b>RUSZCZAK s.c.</b>		FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-866 Warszawa ul. Orzeka 6 m.81		
Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stenów Zjednoczonych 51/112 tel./fax (22) 870-53-32, tel. kom. 602288890, e-mail: ruszczak@wp.pl		PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR. 46 PRZY UL. JORDANOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE		
Obiekt:				
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ PARTER			
Projektowa³:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84			
Opracowa³:	mgr inż. Joanna Jaswiłko			
Sprawdzi³:	mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86			
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:	
05.2015	P.B.	1:100	E-17/15-04	

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV
---