

**Veolia Energia Warszawa S.A.**

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa  
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85  
[www.energiadlawarszawy.pl](http://www.energiadlawarszawy.pl)  
[ebok.energiadlawarszawy.pl](mailto:ebok.energiadlawarszawy.pl)

**Woźnicki Zdanowicz Architekci**

Al. Niepodległości 157/6  
02-555 Warszawa

Warszawa, 01.04.2016

Nr sprawy: VWAU/TT/16/ 1606409 /1

**Dotyczy: informacji nt. technicznych możliwości włączenia do sieci ciepłowniczej  
(nr ewidencyjny obiektu PS2-16-0094)**

Odpowiadając na wniosek z dnia 03.03.2016r. (otrzymany w dniu 03.03.2016r.) Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że zasilanie w ciepło z sieci ciepłowniczej projektowanego na działce ewid. nr 40/2 z obr. 3-05-23 budynku edukacji, przy **ul. Nowaka-Jeziorańskiego**, w sumarycznej ilości 550kW, jest technicznie możliwe.

Veolia Energia Warszawa S.A. zgodnie z art. 7 ust. 1 PE będzie zobowiązana do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jeżeli będą istniały techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i dostarczania ciepła.

Szczegółowe techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zostaną określone przez Veolia Energia Warszawa S.A. w **Warunkach technicznych przyłączenia**, wydanych na pisemny Wniosek (dostępny na stronie internetowej [www.energiadlawarszawy.pl](http://www.energiadlawarszawy.pl) → Strefa Klienta → Jak się przyłączyć → Dokumenty), przekazany przez Inwestora do Veolii Energia Warszawa S.A.

**Niezbędnymi załącznikami** do w/w wniosku są:

- **dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu**
- **mapa zagospodarowania terenu z zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego.**

Podstawą rozpoczęcia prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej jest podpisanie umowy przyłączeniowej, na podstawie wydanych Warunków.

Dla celów projektowych inwestycji:

- należy spełnić „Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych”, (dostępne na [www.energiadlawarszawy.pl](http://www.energiadlawarszawy.pl) → Strefa Klienta → Jak się przyłączyć → Dokumenty → Dokumenty do pobrania + formularze).
- pomieszczenia techniczne na węzły cieplne należy lokalizować przy zewnętrznej ścianie budynku, od strony południowej.

**Veolia Energia Warszawa S.A.**

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa  
Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 zł wpłacony w całości | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143  
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Konto: 14 1940 1210 0103 5173 0010 0000  
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85, e-mail: [veoliawarszawa@veolia.com](mailto:veoliawarszawa@veolia.com)  
[www.veolia.pl](http://www.veolia.pl)



W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących technicznych warunków przyłączenia do s.c. prosimy o kontakt z Działem Technologii Veolia Energia Warszawa S.A. (adres e-mail: [vew.dzial.technologii@veolia.com](mailto:vew.dzial.technologii@veolia.com)).

Niniejsza informacja nt. technicznych możliwości przyłączenia jest aktualna przez okres **sześciu miesięcy** od daty wydania.

Kierownik Działu Technologii

*mgr.inż. Wojciech Portęcha*

Do wiadomości:

1. HP
2. TT a/a

Sprawę prowadziła: Dorota Wojakowska Dział Technologii tel (22) 658-56-45 e-mail [dorota.wojakowska@veolia.com](mailto:dorota.wojakowska@veolia.com)