

NR OBWODU	0	01	02
NAZWA OBWODU	DOPŁYW	URZĄDZENIA PPOŻ	
NR POMIESZCZENIA		Zawór elektromagnetyczny z presostatem	Rezerwa
MOC [KW]	76	0,15	–

X – Elementy wykonane w I etapie

Uwagi:

1) Linią cienką oznaczono elementy istniejące.
2) Zakres rozbudowy rozdzielnicy TG dla zasilania urządzeń biorących udział w akcji P.POŻ oznaczono linią pogrubioną.
3) Odbiorniki stanowiące elementy do zwalczania pożaru tj zawór elektromagnetyczny z presostatem, należy zasilić przewodami o odporności ogniowej E90 sprzed wyłącznika głównego tablicy TG.

Zadanie	WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY i PPOŻ. WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie
Inwestor	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Obiekt	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich 04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obręb 30406, dz. nr 57/1
Tytuł rysunku	Rozbudowa istniejącej tablicy TG
Branża: ELEKTR.	Imię i nazwisko / Podpis
Projektant	
Data 04-2015	Skala -/- / Nr rysunku 16