



OZNACZENIA

- 1 - MISKA USTĘPOWA (kompakt)
- 2 - UMYWALKA POJEDYNCZA (wpuszczana w blat)
- 2a - UMYWALKA POJEDYNCZA (wisząca) + syfon chromowany
- ~~2b - UMYWALKA PODWISZANA (meblowa)~~
- 2c - ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ
- 3 - PISUAR (wiszący)
- 4 - WPUST PODŁOGOWY
- ~~5 - ZLEW GOSPODARSTWA~~
- 6 - ZLEWOZMYWAK OKRĄGŁY JEDNOKOMOROWY
- ~~7 - PRALKA (istniejąca)~~
- 8 - SZAFKA PODUMYWALKOWA (wisząca)

Uwaga:

- 1) Nie jest znana dokładna lokalizacja oraz głębokość posadowienia przewodów odpływowych prowadzonych pod posadzką budynku, na rysunku przedstawiono przebiegi poziomów wg dokumentacji z 1996 roku. W trakcie prac rozbiórkowych należy odkryć istn. poziomy w miejscach projektowanych podposadzkowych połączeń pionów lub przyborów.
- 2) Piony oznaczone nr 1, 2, 3, 4, 5 do wymiany na nowe; pion nr 6 - do całkowitego demontażu.
- 3) Piony wymienić na całej długości, aż do połączenia z poziomami podposadzkowymi. Wszystkie podejścia i połączenia do istniejących pionów 1-6 oraz ich obudowy zdemontować.
- 4) Odtworzenie i wykończenie przegród budowlanych, przybory, baterie i wyposażenie w pom. remontowanych wg branży architektonicznej.
- 5) W przypadku przechodzenia rurami przez pomieszczenia nie objęte remontem, przegrody uszkodzone należy odtworzyć do stanu istniejącego.
- 6) Poziome przewody prowadzone pod stropami obudować płytami g-k.
- 7) W magazynie, pralni i wc przedstawiono nową, projektowaną lokalizację pionów i przyborów. Podłączenie przyborów wykonać wg rozwinięcia.
- 8) Zapewnić dostęp do pionów poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych w obudowach.

PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY - materiały uszczelniające uzgodnić z firmą specjalizującą się w zabezpieczeniach ogniochronnych

LEGENDA

- KANALIZACJA SANITARNA projektowana
- KANALIZACJA SANITARNA istniejąca przebieg wg proj. arch. z 1996
- PRZYBORY SANITARNE nowoprojektowane
- PRZYBORY SANITARNE istn. (bez zmiany)

- ① Numer pionu kan. sanitarnej
- Pion kanalizacyjny

✗ Elementy wykonane w I etapie

Zadanie	WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY i PPOŻ. WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie				
Inwestor	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa				
Obiekt	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich 04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obręb 30406, dz. nr 57/1				
Tytuł rysunku	Instalacja kanalizacji sanitarnej - piwnica				
Branża: SANITARNA	Imię i nazwisko	Podpis			
Projektant					
Sprawdzający					
Data	04-2015	Skala	1:100	Nr rysunku	09