



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
00-622 Warszawa, ul. Polna 1**

WZ.077.5.1.2016

Warszawa, dnia 14 marca 2016 r.

**J.D.J Jolanta Donew – Jałowiecka
ul. Godebskiego 7
05-090 Raszyn**

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie konieczności uzgadniania projektów pomieszczeń indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie informuje, iż nie rozpatruje indywidualnych rozwiązań technicznych przewidywanych do zastosowania w określonych obiektach budowlanych, chyba że Komendant Wojewódzki PSP występuje jako organ II instancji w sprawach dotyczących rozstrzygnięć z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z tym poniższe wyjaśnienie nie może być w żadnym przypadku wykorzystywane w kategoriach opinii lub innych form zajęcia stanowiska przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej – w sytuacjach wymaganych przepisami prawa, w odniesieniu do postępowań dotyczących indywidualnych przypadków.

Zastrzegając powyższe informujemy, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117) uzgodnienia wymagają m.in. projekty budowlane budynku, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

- strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m²,
- strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m² i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m²,
- powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m² i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m²,
- występuje zagrożenie wybuchem.

Mając powyższe na uwadze powyższe informujemy, iż projekt budowlany budynku zawierającego strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającą 500 MJ/m² oraz powierzchnię nie przekraczającą 1000 m², nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej pod warunkiem, iż nie odnoszą się do niego pozostałe wymagania wymienione w § 3 wymienionego na wstępie rozporządzenia.

W pozostałych przypadkach wymaga się uzgadniania projektów budowlanych niezależnie od parametrów adaptowanych w nich pomieszczeń.

Do wiadomości:

a/a

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Jacek Szylar
Zastępca Komendanta