

TT JH  
14.09.16

# Pracownia Projektowa J.D.J.

05-090 RASZYN UL. GODEBSKIEGO 7 KOM. 601-850-859, KOM ASYST. 501 089 222projektowanie.jdj@gmail.com

Veolia Energia Warszawa S.A.

Warszawa 12.09.2016r.

JDJ Jolanta Donew-Jałowicka  
05-090 Raszyn  
ul. Godebskiego 7  
j.jalowicka@wp.pl

WPLYNEŁO

2016 -09- 13

16 250 32 DJ

L.dz.

Skierowano.

Znak sprawy.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.  
ul. Puławska 2  
02-566 Warszawa

**Dotyczy: lokalizacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej w węźle cieplnym przy ul.Pustelnickiej 35 w Warszawie.**

Działając na zlecenie Zarządu Dzielnicy Praga Południe w temacie wykonania projektu budowy węzła cieplnego w Przedszkolu nr 57 przy ul.Pustelnickiej 35 występujemy o akceptację wykonania nawiewu i wywiewu w węźle cieplnym około 50-60 cm nad poziomem terenu. Ze względu na nową elewację nawiew i wywiew planujemy zaprojektować się na wysokości wynikającej z ich wejścia z węzła – około 50-60 cm nad poziomem terenu.

**Budynek posiada ładną nową elewację, której szkoda niszczyć.**

Właściciel budynku prosi o zaakcentowanie takiego rozwiązania.

Dziękujemy. za pozytywną opinię.



Załącznik:  
Pełnomocnictwo

Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Technologii

zgoda, wykonać otwornice,  
zabezpieczyć obustronnie kratką  
i siatkę stalową

22092016

Dział Technologii  
St. Specjalizacji Technicznych  
mgr inż. Andrzej Kłajwiński

Z poważaniem

Jolanta Donew-Jałowicka

Jolanta Donew - Jałowicka  
05-090 RASZYN, ul. Godebskiego 7  
tel. 601 850 859  
REGON: 010485053 NIP: 522-100-63-57