

UWAGI:

- podłączenie do pionu, ramiona kompensacyjne: min 1,2m,
- na gałązkach przy grzejnikach zamontować zawory odc.,
- gałązki grzejnikowe Ø18x1,5mm

Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 246
ul. Białowieska 22 , Warszawa

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.:	mgr inż. Maria Ignaczewska	
	nr upr.: SI-121/86	

ROZWINIĘCIE INST. C.O.
część 1

branża:	SANITARNA		S-05
data:	Maj 2017	skala: b.s.	