




Warszawa, 22 sierpnia 2017 r.



Pan  
**Andrzej Wójcik**  
Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla  
Dzielnicy Praga Południe

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga - Południe  
Wydział Infrastruktury  
ul. Grochowska 274  
03 – 841 Warszawa

PRO.DGR.660.6669.2017.252445.17.AWR

Dotyczy przebudowy **ul. Peszteńskiej** na odcinku od ul. Holenderskiej do ul. Angorskiej  
w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Odpowiadając na pismo znak UD-VI-WIR-I-7012-017-2017.WZG z dnia 20.07.2017 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 26.07.2017 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w nawiązaniu do pisma PRO.DGR.669.5236.2017.198472.17.EG.AL uprzejmie wyjaśnia, że konieczność przebudowy przewodu wodociągowego wynika z faktu kolizji i nienormatywnych zbliżeń projektowanego krawężnika nowego układu drogowego ul. Peszteńskiej z istniejącym przewodem wodociągowym DN 150 zlokalizowanym w ww. ulicy. W związku z powyższym ww. przewód wodociągowy należy przebudować na trasę poza jezdnią z zachowaniem odległości min. 0,70 m od projektowanego krawężnika.

Ponadto informujemy, że za przebudową przewodów wodociągowych przemawia: wiek przewodów wodociągowych (1959r) i materiał z jakiego zostały wybudowane (żeliwo szare). Istnieje również duże prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przewodu wodociągowego w trakcie realizacji nowej ulicy ze względu na prowadzenie prac budowlanych przy zmniejszonym przykryciu przewodu wodociągowego w trakcie realizacji nawierzchni i pracy ciężkiego sprzętu bezpośrednio nad przewodem wodociągowym jak również po jej zrealizowaniu. Wiązać się to będzie ze zniszczeniem nowej nawierzchni ulicy i spowoduje z pewnością negatywny odbiór społeczny.

W związku z powyższym podtrzymujemy warunki techniczne do przebudowy ul. Peszteńskiej wydane przy piśmie PRO.DGR.669.5236.2017.198472.17.EG.AL z dnia 30.06.2017.

Jednocześnie informujemy, że uzgodnienie odwodnienia ulicy Peszteńskiej nie jest uwarunkowane uzgodnieniem przebudowy przewodów wodociągowych.

**Do wiadomości :**

1. Archiwum I (2236)

PODSTĘPICA DYREKTORA  
PIONU ROZWOJU

Aneta Giedlec

