ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPÓW

Obciążenia	obc. charakt. [kN/m2]	γ_f	obc. oblicz. [kN/m2]
STROP KANAŁOWY POZ.6.2.b; POZ.6.2.c			
- obc. stałe (warstwy stropu)	1,82	1,30	2,37
- obc. zmienne (śnieg, strefa 2-ga)	1,00	1,50	1,50
- obc. zmienne użytkowe	1,50	1,40	2,10
- obc. montażowe	0,75	1,20	0,90
Σ	5.07	1,33	6.87
STROP GĘSTOŻEBROWY POZ.6.2.a			
- obc. stałe (warstwy stropu)	1,82	1,30	2,37
- obc. zmienne (śnieg, strefa 2-ga)	1,00	1,50	1,50
- obc. zmienne użytkowe	1,50	1,40	2,10
- obc. montażowe	0,75	1,20	0,90
Σ	5.07	1,33	6.87

Obc. panelami fotowoltaicznymi
1,20kN/m2 x 1,1 = 1,32kN/m2



Schemat obciążeń stropów nad I piętrem - część B budynku

UWAGA:
1. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
2. Strop projektuje się do klasy REI 30.

LEGENDA:

- kierunek oparcia stropu
- otwór
- obciążenia stropu
- słupy / rdzenie żelbetowe
- obc. stropu centralami wentylacyjnymi

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego
03-841 Warszawa
dzielnica m. st. Warszawy, 310 arkusz 4021, 1/4, 2814, 35
obręb: 1-06-07 , 1-06507_8 Praga Południe
obręb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Południe

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat obciążeń stropów nad I piętrem - część B budynku

SKALA: **1:100**
DATA: 05.2017
BRANŻA: **KONSTRUKCJA**
FAZA: **PW**

PROJEKTANCI:	mgr inż. Ewa Owczarek	upr. bud 141/00/WL w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Justyna Kniecicik		
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Paulina Antoniak		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Romuald Chomiczewski	upr. bud 413/75/L/W w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	

NR RYSUNKU: **K/19**
NR STRONY: **K/60**