Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

| Średnica przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ścianie przewodu | |
|---|---|---|
| d | A | B |
| mm | mm | mm |
| 200 < d ≤ 315 | 300 | 100 |
| 315 < d ≤ 500 | 400 | 200 |
| > 500 | 500 | 400 |
| 1) | 600 | 500 |

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

| Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ścianie przewodu | |
|---|---|---|
| a | A | B |
| mm | mm | mm |
| < 200 | 300 | 100 |
| 200 < a ≤ 500 | 400 | 200 |
| > 500 | 500 | 400 |
| 1) | 600 | 500 |

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest wejściem do wnętrza przewodu

LEGENDA:

- wentylator łazienkowy
- podcięcie drzwi/otwory transferowe w drzwiach
- kanały wywiewne układu CNW1
- kanały nawiewne układu CNW1
- kanały wywiewne układu CNW2
- kanały nawiewne układu CNW2
- kanały wywiewne układu CNW3
- kanały nawiewne układu CNW3
- kanały wywiewne układu CNW4
- kanały nawiewne układu CNW4
- kanały wywiewne układu CNW5
- kanały nawiewne układu CNW5
- kanały wywiewne układu CNW6
- kanały nawiewne układu CNW6

**INSTALACJA WENTYLACJI**
**SEGMENT B - RZUT I PIĘTRA**

SCHEMAT BUDYNKU




EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
**Budowa zespołu szkolno przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
**ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego**
**03-641 Warszawa**
**dz. nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35**

TYTUŁ RYSUNKU:
**INSTALACJA WENTYLACJI**
**SEGMENT B - RZUT I PIĘTRA**

SKALA: **1:100**
DATA: **05.2017 r.**

BRANŻA: **INSTALACJE SANITARNE**
PODPIS:
FAZA: **P/W**

PROJEKTANT: dr inż. **Jacek Wiśniewski**
upr. proj. 33/2/2010, 37/2/2010/Wa, 10/2/2010, spec. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji sanitarnych, bez ograniczeń

NR RYSUNKU: **V/06**

ASYSTENT PROJ.: mgr inż. **Małgorzata Paczek**

SPRAWDZAJĄCY: **inż. Jerzy Drążkiewicz**
upr. bud. nr 200/66 w spec. instalacji urządzeń sanitarnych

NR STRONY: **V42**