

RWC - rozdzielnica automatyki pomieszczenia węzła
Pco1 - pompa obiegowa Magna3 65-80 f. Grundfos
Pco2 - pompa obiegowa Magna3 65-80 f. Grundfos
ZRco - zawór regulacyjny c.o.
tco - czujnik temperatury zasilania c.o.
tcop - czujnik temperatury powrotu c.o.
STW - termostat bezpieczeństwa c.o..
Pcwu - pompa cyrkulacyjna Magna3 25-80 f. Grundfos
ZRCwu - zawór regulacyjny c.w.u.
tcwu - czujnik temperatury c.w.u.
tcyr - czujnik temperatury cyrkulacji
STB - termostat bezpieczeństwa c.w.u..
Ps - pompa studni schładzającej US 73 HES f. Jung Pumpen
W - wentylator wentylacji mechanicznej
Pct1 - pompa obiegowa Magna3 65-80 f. Grundfos
Pct2 - pompa obiegowa Magna3 65-80 f. Grundfos
ZRct - zawór regulacyjny c.t. x 2 (lato i zima)
tct - czujnik temperatury zasilania c.t.
tctp - czujnik temperatury powrotu c.t.
STWT - termostat bezpieczeństwa c.t..
PA - puszka IP65 dydykowana pod zakończenie kabla antenowego RG-58
PB - puszka IP65 dydykowana pod zakończenie kabla antenowego RG-58
REB - regulator REB 1nN dla sterowania wentylatorem

Philips TCW060 IP65
2x36W

EKO

BUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| PROJEKT: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | | | |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 03-841 Warszawa dz. nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35 | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO | | | SKALA: 1:50 |
| BRANŻA: ELEKTRYKA | | | DATA: 06.2017 r. |
| PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Wochniak | | upr. bud. 147/01/WŁ. w specjalności instalacyjnej elektrycznej (bez ograniczeń) | |
| ASYSTENT PROJ.: | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki | | upr. bud. 239/01/WŁ. w specjalności instalacyjnej elektrycznej (bez ograniczeń) | |
| PODPIS: | | | FAZA: PW |
| | | | NR RYSUNKU: E-01 |
| | | | NR STRONY: |