



OZNACZENIA:

- przewody kanalizacji z PCW
- rewizja
- zawór napowietrzający
- wywiewka wyprowadzona ponad dach budynku

UWAGI:

- Minimalny spadek podejść dla wszystkich przyborów sanit. 2‰
- Na rys. podano wymagane aktualne średnice podejść zgodnie z PN-92/B-01707
- Minimalna średnica pionu kanalizacyjnego 0,07
- Wymianie podlegają wszystkie pokazane piony.
Nie przewiduje się wymiany poziomów kanalizacji budynku

1:100

T. Jackowska
U. Sychowicz
A. Kałuska

ZEASiP W-WA UL. WIATRACZNA 11
PRZEDSZKOLE 331 UL. SZASERÓW 61A

PTJ INST. WOD-KAN

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI

P-729

4978

5