

14	12	—	Zacisk montażowy na listwę TH35	ZUG—G2,5
13	1	B9	Termostat bezpieczeństwa (c.w.) STB	5345—2
12	1	B8	Termostat bezpieczeństwa (c.o.) STW	5343—4
11	1	B7	Czujnik wewnętrzny temp. instalacji c.w.	5207—64
10	1	B6	Czujnik wewnętrzny temp. instalacji c.w.	5207—64
9	1	B5	Czujnik wewnętrzny temp. instalacji c.w.	5207—64
8	1	B4	Czujnik wewnętrzny temp. instalacji c.w.	5207—64
7	1	B3	Czujnik temperatury zewnętrznej	5227—2
6	1	B2	Czujnik wewnętrzny temp. instalacji c.o.	5277—2
5	1	B1	Czujnik wewnętrzny temp. instalacji c.o.	5277—2
4	2	—	Zawór regulacyjny c.o.,c.w.	3222
3	1	Y2	Siłownik elektryczny c.w.	5825—13
2	1	Y1	Siłownik elektryczny c.o.	5825—10
1	1	R	Regulator elektroniczny TROVIS	5573
Ozn.	Ilość	Nr technologiczny	Wyszczególnienie	Typ



EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02 - 219 Warszawa, tel. 22 886 - 44 - 39, faks 22 846 - 87 - 43, biuro@ekoprojekt.com


EKOPROJEKT, al.
TEMAT INWESTYCJI

**"PODŁĄCZENIE GIMNAZJUM NR 22 PRZY UL. BOREMŁOWSKIEJ 6/12
DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ- BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ
Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI WEW. C.O. "**

INVESTOR

URZĄD M. ST. WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274, 03-841 WARSZAWA
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
UL. BOREMŁOWSKA 6/12, 04-309 WARSZAWA
DZ. EW. NR 225, OBREB 3-04-05

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146507 8 DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE

PROJEKTANT: tech. Janusz Karaban OPRAĆOWAŁ: mgr inż. Łukasz Grzeszczak SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zofia Gąsiorowska	NR UPRAWNIENIĘ: St-424/88 specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych --- MAZ/0203/PBE/18 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS: 	STADIUM: PBW	NUMER RYSUNKU E07
			BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
	SCHEMAT AUTOMATYKI WĘZŁA		SKALA: b.s.	