



- UWAGI:**
- wytyczne budowlane wg odrębnego opracowania - Projektu budowlanego wykonawczego budowy
  - węzła ciepłowno-remont pomieszczenia węża ciepłego
  - w miejscach przejść przewody prowadzić min. 1,9 m nad posadzką
  - rurociągi montować należy na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 88/4, 7 typ B/S lub wg systemu podwieszania przewodów firmy Hilti lub równoważny, przy występie innej Ap niż w projekcie należy zmocnić konstrukcję wsporczą
  - wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej (wg odrębnego opracowania)
  - wysokość pomieszczenia węża h~2,15m oraz h~5,40m
  - wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia

Uzgodniono lokalizację zaworów z projektem przyłącza

**mgr inż. Joanna Karcewicz**  
ul. W. A. 0336/POOS/11  
Data: 2.10.2018

Veolia Energia Warszawa S.A.  
02-591 Warszawa, ul. St. Banacha 2  
Dokumentacja projektowa...  
została pod względem eksploatacyjnym  
rozpatrzona i uznana za  
bezb. uwzględniając  
Data: 2.10.2018

Za zgodność z obowiązującymi przepisami  
i prawidłowość rozwiązań inżynierskich  
projektu odpowiada projektant  
Veolia Energia Warszawa S.A. nie odpowiada  
za ewentualne nieplanowane wady i szkody  
ds. technicznych

**Anna Gajdowicz**

A-A

**eko projekt**

Ekoprojekt, al. Krakowska 22A, 02-219 Warszawa, tel. [22] 886-44-39, fax [22] 886-97-43, [biuro@ekoprojekt.com](mailto:biuro@ekoprojekt.com)

TEMAT INWESTYCJI:  
"PODŁĄCZENIE GIMNAZJUM NR 22 PRZY UL. BOREMŁOWSKIEJ 6/12 DO MIEJSKIEJ SIŁKI Ciepłota-Budowa WĘZŁA Ciepłownego WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI WEW. C.O."

INWESTOR:  
URZĄD M. ST. WARSZAWY  
UL. GROCHOWSKA 274, 03-941 WARSZAWA

OBIEKT:  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
UL. BOREMŁOWSKA 6/12, 04-309 WARSZAWA  
DZ. EW. NR 225, OBRĘB 3-04-05

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146507, 3 DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE

TEMAT:  
PROJEKT BUDOWLANI WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA Ciepłownego-TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA

OPRACOWAŁA BNZ. URSZULA DOBKOWSKA	NR UPRAWN.	RODZIS	STADIUM:	PRZEW.
PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ROBERT MIKRODUK	MAZ/0438/PWOS/08	<i>RM</i>	BRANŻA:	SANITARYNA
SRZAWIŁ MGR INŻ. NATALIA PŁACZKOWSKA	MAZ/0578/PBS/17	<i>KP</i>	NUMER RYSUNKU	2

**RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA Ciepłownego**

SKALA 1:50 DATA 09.2018