

ZAL.1

									systemy wentylacyjne							Wok przysięenny m3/h
nr pom	nazwa pom.	pow m2	wys m	kubatura V3	l. wymian h-1	Vhig m3/h	Wwc m3/h	Wnatrysk m3/h	N1 m3/h	W1 m3/h	Wszatnia	Wwc m3/h	Wnatrysk m3/h	Nok kuchnia m3/h	Wok kuchnia m3/h	
-	-	6,14	2,2	13,508					0							
P.01	klatka schodowa	18,3	2,2	40,26	3	120			120	120						
P.02	komunikacja	11,3	2,2	24,86	7	170			170	170						
P.03	obieralnia	9,83	2,2	21,626	5	110			110	110						
P.04	magazyn warzyw	9,75	2,2	21,45	5	110			110	110						
P.05	magazyn art.. Spożywczych	5,78	2,2	12,716	5	60			60	60						
P.06	pom. szaf chłodniczych	0,9	2,2	1,98	10	20			20	20						
P.07	aneks porządkowy	6,3	2,2	13,86	5	70			70		70					
P.08	magazyn	8,8	2,2	19,36												
P.08	pom. wlotu wody	43	3	129	10	1290			1290	690				4000	4000	600
0.01	kuchnia	6,43	3,2	20,576	7	140			140	140						
0.02	zmywalnia	10,75	3,2	34,4	3	100			100	100						
0.03	komunikacja	5,65	3,2	18,08	5	90	50	90	140			50	70			
0.04	łazienka	8,65	3,2	27,68	4	110			110		110					
0.05	pok. Socjal. i szatnia	6,14	3,2	19,648						0						
0.06	klatka sch.								2440	1520	70	50	70	4000	4000	600